

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Свердловской области

г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84; т. 346-10-33

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84; 346-10-33 oitp-undso@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского ГО, Нижнету-
ринского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

г. Нижняя Тура, ул. Заводская, 8; т. 2-63-61.

Предписание № 16/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению Нижнетуринского
городского округа детский сад "Голубок"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее –
индивидуального предпринимателя физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Качканарского
ГО, Нижнетуринского ГО по пожарному надзору В.Л. Житковского №16 от 30 «апреля» 2021г
(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
с 10 час. 00 мин. «12» мая 2021 г. до 17 час. 00 мин. «08» июня 2021 г.

Житковским Владимиром Леонидовичем, заместителем начальника отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО управления надзор-
ной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердло-
вской области, майором внутренней службы (заместитель главного государственного инспектора
Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО Свердловской области по пожарному надзору)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов)

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

проведена плановая выездная проверка муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения Нижнетуринского городского округа детский сад "Голубок" по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижняя Тура, ул. Молодежная, д.12

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с представителем юридического лица – заведующий МАДОУ Нижнетуринского город-
ского округа детский сад «Голубок» Шипицина Оксана Николаевна

(указывается должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Складские (архивные, кладовые) помещения здания детского сада (в соответствии с техническим паспортом на здание, 3 помещения) – складские помещения (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2) <u>отделить от основных помещений здания</u> (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1) ограждающими конструкциями (заполнения проемов в противопожарных преградах, <u>двери и окно</u>) с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	ч.1 ст. 46 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 37, ч.3 ст. 87, ч.1 ч.3 ст. 88 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п.4.1, 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	07.07.2022г.	
2.	Пожарные шкафы (для размещения пожарного оборудования), размещенные на этажах в здании детского сада, заменить на соответствующие требованиям, выполненные из горючего материала.	ч.1 ст. 46 184-ФЗ «О техническом регулировании». п. 4 ст. 107 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п.5.13 ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.	07.07.2022г.	
3.	В помещениях (раздевалка, спальная, коридор и др.) детского сада не допускать использование покрытий пола с не установленным классом пожарной опасности материала, заменить покрытие пола на материал с пожарной опасностью не выше чем класс КМ2.	ч.1 ст. 46 184-ФЗ «О техническом регулировании». Таблица №3 и №28, п. 7 ст. 134, ст. 89, ст. 53 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	07.07.2022г.	
4.	Помещения подвала здания детского сада оснастить системой противопожарной защиты, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).	п. 2 ст. 54 , ст. 84 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 7, таблица №2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	07.07.2022г.	
5.	Все помещения детского сада оборудовать средствами обнаружения пожара, защитить системой автоматической пожарной сигнализации (АУПС).	п.2 ст. 54, п. 1 ст. 83 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п.3 и п.4, п. 38 таблицы №3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализацией» п. 4.4, таблица №3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»	07.07.2022г.	
6.	Помещение электрощитовой здания детского сада (расположенное в цокольном этаже) – производственное помещение (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1) <u>отделить от основных помещений здания</u> (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1) ограждающими конструкциями (заполнения проемов в противопожарных преградах, <u>дверьми</u>) с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	ч.1 ст. 46 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 37, ч.3 ст. 87, ч.1 ч.3 ст. 88 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п.4.1, 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	07.07.2022г.	

7.	Руководителю организации обеспечить исправное состояние пожарных кранов. Выполнить необходимые мероприятия по выставлению минимального расхода воды на внутреннее пожаротушение здания детского сада, из пожарных кранов, в соответствии с технической документацией на здание либо не менее 2,5 л/с.	п.48 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», ст. 86 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.1 СП 10.13130.2009	07.07.2022г.
8.	В помещении спортивного зала детского сада на первом этаже не допускать использование покрытий пола (ковровое покрытие) с более высоким классом пожарной опасности материала чем КМ2.	ч.1 ст. 46 184-ФЗ «О техническом регулировании», Таблица №3, п. 7 ст. 134 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	07.07.2022г.
9.	В помещении музыкального зала детского сада на втором этаже здания, не допускать использование материалов для отделки потолков, с не установленным классом пожарной опасности материала, заменить на материал с пожарной опасностью не выше чем класс КМ1.	ч.1 ст. 46 184-ФЗ «О техническом регулировании», Таблица №3, п. 8 ст. 134 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	07.07.2022г.
10.	Руководителю организации обеспечить содержание наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий при пожаре, в исправном состоянии.	п. 17 «а» Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»	07.07.2022г.
11.	На наружные открытые лестницы здания детского сада, высотой более 0,45 м, по все длине предусмотреть ограждения с поручнями.	п. 17 «а» Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.4.3.5 СП 1.13.130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	07.07.2022г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в **июне 2022 г.**

(квартал, месяц)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области, майор внутренней службы Житковский В.Л.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(Handwritten signature)

(подпись)

«08» июня 2021г.

М.Л.Ц.*

Предписание для исполнения получил(а):

Шуш

(подпись)

Зверуновский Шенячинец О.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

«09» июня 2021г.

Телефон доверия:

Единый телефон доверия МЧС России 8(495) 400-99-99

ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575777

Владелец Шипицина Оксана Николаевна

Действителен с 18.03.2021 по 18.03.2022