

Согласовано:  
Начальник Управления образования  
\_\_\_\_\_ Н.М. Кривошапова  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021г.

Утверждаю:  
Заведующий МАДОУ НТГО  
детский сад «Голубок»  
\_\_\_\_\_ Шипицина О.Н.  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021г.

**План выполнения предписания № 16/1/1 от 08.06.2021г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности МАДОУ НТГО детский сад «Голубок»**

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Мероприятия по устранению нарушений	Срок устранения нарушений	Ответственные	Отметка о выполнении
1.	Складские (архивные, кладовые) помещения здания детского сада (в соответствии с техническим паспортом на здание, 3 помещения) – складские помещения (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2) <u>отделить от основных помещений здания</u> (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1) ограждающими конструкциями (заполнения проемов в противопожарных преградах, <u>двери и окно</u> ) с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	Включение выполнение работ в план ФХД на 2022г. Отделить от основных помещений ограждающими конструкциями (заполнения проемов в противопожарных преградах, <u>двери и окно</u> ) с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Приобретение и установка противопожарных дверей.	07.07.22г.	Заведующий Шипицина О.Н., зам.зав. по АХР Федоренкова Н.К.	

2.	Пожарные шкафы (для размещения пожарного оборудования), размещенные на этажах в здании детского сада, заменить на соответствующие требованиям, выполнены из негорючего материала	Включение выполнения работ в план ФХД на 2022г. Установить пожарные шкафы (для размещения пожарного оборудования) из негорючего материала.	07.07.22г.	Заведующий Шипицина О.Н., зам.зав. по АХР Федоренкова Н.К.	
3.	В помещениях (раздевалка, спальная и др.) детского сада не допускать использование покрытий пола с не установленным классом пожарной опасности материала, заменить покрытие пола на материал с пожарной опасностью не выше, чем класс КМ2.	Включение работ по замене линолеума и коврового покрытия в план ФХД на 2022 год. Замена коврового покрытия и линолеума на материал с пожарной опасностью не выше, чем класс КМ2.	07.07.22г.	Заведующий Шипицина О.Н., зам.зав. по АХР Федоренкова Н.К.	
4.	Помещения подвала здания детского сада оснастить системой противопожарной защиты, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).	Включение выполнения работ в план ФХД на 2022г. В помещении здания детского сада установить систему противопожарной защиты, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).	07.07.22г.	Заведующий Шипицина О.Н., зам.зав. по АХР Федоренкова Н.К.	
5.	Все помещения детского сада оборудовать средствами обнаружения пожара, защитить системой автоматической пожарной сигнализации (АУПС).	Включение выполнения работ в план ФХД на 2022г. Провести капитальный ремонт АПС и СОУЭ в связи с истечением срока эксплуатации	07.07.22г.	Заведующий Шипицина О.Н., зам.зав. по АХР Федоренкова Н.К.	
6.	Помещение электрощитовой здания детского сада (расположенное в цокольном этаже) – производственное помещение (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1) <u>отделить от</u>	Включение выполнения работ в план ФХД на 2022г. В помещении электрощитовой отделить от основного помещения дверьми с нормируемыми пределами	07.07.22г.	Заведующий Шипицина О.Н., зам.зав. по АХР Федоренкова Н.К.	

	основных помещений здания (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1) ограждающими конструкциями (заполнения проемов в противопожарных преградах, дверьми) с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.			
7.	Руководителю организации обеспечить исправное состояние пожарных кранов. Выполнить необходимые мероприятия по выставлению минимального расхода воды на внутреннее пожаротушение здания детского сада, из пожарных кранов, в соответствии с технической документацией на здание либо не менее 2,5л/с.	Включение выполнения работ в план ФХД на 2022г. Привести в соответствие минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение здания детского сада и обеспечить исправное состояние пожарных кранов.	07.07.22г.	Заведующий Шипицина О.Н., зам.зав. по АХР Федоренкова Н.К.	
8.	В помещении спортивного зала детского сада на первом этаже не допускать использование покрытий пола (ковровое покрытие) с более высоким классом пожарной опасности материала чем КМ2.	Включение выполнения работ в план ФХД на 2022г. Заменить в спортивном зале ковровое покрытие на покрытие пола с классом пожарной опасности не более КМ2.	07.07.22г.	Заведующий Шипицина О.Н., зам.зав. по АХР Федоренкова Н.К.	
9.	В помещении музыкального зала детского сада на втором этаже здания, не допускать использование материалов для отделки потолков, с не установленным классом пожарной опасности материала, заменить на материал с пожарной опасностью не выше чем класс КМ1.	Включение выполнения работ в план ФХД на 2022г. В музыкальном зале заменить материал с не установленным классом пожарной опасности для отделки потолков на материал с пожарной опасностью не выше чем класс КМ1.	07.07.22г.	Заведующий Шипицина О.Н., зам.зав. по АХР Федоренкова Н.К.	

10.	Руководителю организации обеспечить содержание наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий при пожаре, в исправном состоянии.	Включение выполнения работ в план ФХД на 2022г. Выполнение работ по восстановлению целостности конструкции наружных маршевых пожарных лестниц и площадок.	07.07.22г.	Заведующий Шипицина О.Н., зам.зав. по АХР Федоренкова Н.К.	
11.	На наружные открытые лестницы здания детского сада, высотой более 0,45 м, по всей длине предусмотреть ограждения с поручнями.	Включение выполнения работ в план ФХД на 2022г. Установить ограждения с поручнями.	07.07.22г.	Заведующий Шипицина О.Н., зам.зав. по АХР Федоренкова Н.К.	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575777

Владелец Шипицина Оксана Николаевна

Действителен с 18.03.2021 по 18.03.2022