

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА **Управление Федеральной
службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области**
Территориальный отдел
в городе Качканар, городе Кушва,
городе Красноуральск, городе Нижняя
Тура
адрес: 624300, Свердл.область, г.Кушва,
ул. Коммуны, д.78
тел.(34344) 2-53-00, E-
mail:mail_06@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Заведующей
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖНЕТУРИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕТСКИЙ
САД "ГОЛУБОК"

624222, Свердловская обл., г. Нижняя Тура,
МОЛОДЕЖНАЯ УЛИЦА, 12

Профилактический визит № 66240041000110305995 от 17.04.2024 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений

от 06.06.2024г.

№ 66-06-11/11-3353-2024

При проведении профилактического визита в период с 28.05.2024 по 05.06.2024г.
в отношении

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕТСКИЙ САД "ГОЛУБОК"**

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 624222, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, МОЛОДЕЖНАЯ УЛИЦА, 12

дата регистрации 13.11.2002

ИНН/ОГРН 6624006935 / 1026601484139

МАДОУ НТГО ДЕТСКИЙ САД "ГОЛУБОК" (624220, Свердловская обл., г. Нижняя Тура,
Молодежная ул., 12)

рассмотрении представленных документов: акта профилактического визита от 05.06.2024г.

выявлены нарушения обязательных требований:

- СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

- Приказ МЗ РФ от 28.01.2021 № 29н Об утверждении Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью
четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских
противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными
факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры

п.п. 11(4) п. 11 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 «Об особенностях
организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

| № п/п | содержание мероприятия | № норма- тивного документа | пункт НД | срок |
|----------|------------------------|----------------------------------|----------|------|
|----------|------------------------|----------------------------------|----------|------|

| | | | |
|--|----------------------------------|-------------|--------------------|
| 1. Не допускать использование мебели (столов, стульев) с дефектами и повреждениями поверхности в группе №6 дефекты двух столов в виде сколов части покрытия, стульчик с маркировкой "№2". | СП 2.4.3648-20 | 2.4.3. | До 02.12.2024г. |
| 2. В спальнях групп средних, старших и подготовительных групп (групп № 6, № 7, № 8, № 9, № 12 и № 4) обеспечить использование кроватей с твердым ложе. | СП 2.4.3648-20 | 2.4.8. | До 02.12.2024г. |
| 3. Устранить дефекты отделки пола в раздевалке группы № 8. | СП 2.4.3648-20 | 2.5.2. | До 02.12.2024г. |
| 4. Устранить дефекты отделки, и следы протекания и грибкового поражения на потолках и стенах в туалетных комнатах, раздевалках, игровых, спальнях: " группы №6 в игровой дефекты отделки потолка; " группы №5 в зоне буфета дефекты отделки стены, потолка; в игровой дефекты отделки потолка; в спальне дефекты покрытия стены и потолка в виде протечек; на потолке в туалете следы протеканий; " группы №1 на потолке над буфетом следы протеканий, на стене у входа в туалет, в туалете следы протеканий на стене; " группы №7 в туалете следы протечки на потолке; " группы №8 в зоне буфета на стене отсутствует часть плитки, в раздевалке и в спальне следы протечки на потолке; " группы № 9 в спальне на потолке следы протечек; " группы №12 в туалете на потолке и в спальне на стене следы протеканий. " группы № 10 и № 11 в игровых и спальнях дефекты отделки стен и потолка в виде протечек и грибкового поражения. Устранить дефекты отделки стен лестничного пролета между группами № 1 и № 6. | СП 2.4.3648-20 | 2.5.3. | До 02.12.2024г. |
| 5. Обеспечить хранение уборочного инвентаря в недоступном для детей месте. | СП 2.4.3648-20 | 2.4.12 | До 02.12.2024г. |
| 6. Не допускать скопление мусора на территории МАДОУ НТГО детский сад «Голубок». Оборудовать крышкой мусорный контейнер, установленный на контейнерной площадке для сбора твердых коммунальных отходов МАДОУ НТГО детский сад «Голубок». Обеспечить условия для своевременной очистки мусоросборников при заполнении 2/3 их объема. | СП 2.4.3648-20 | 2.11.1 | До 02.12.2024г. |
| 7. Организовать медицинский осмотр работников в соответствии с законодательством РФ. | Приказ МЗ РФ 29н от 28.01.2021г. | п. 20, п.45 | До 02.12.2024г. |

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в срок до __03.12.2024г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания (в виде письменных пояснений, актов выполненных работ, фотоматериалов).

2. заключительный акт по результатам медицинских осмотров за 2024 год.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно - эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕТСКИЙ САД "ГОЛУБОК" ШИПИЦИНА
ОКСАНА НИКОЛАЕВНА, а также на заведующую МАДОУ НТГО детский сад «Голубок».

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

главный специалист эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе
Качканар, городе Кушва, городе
Красноуральск, городе Нижняя
Тура



Букова Надежда Александровна

должность лица, уполномоченного осуществлять
надзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-06-11/11-3353-2024 от 06.06.2024г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица __-__ Управление образованием Нижнетуринского городского округа. ____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 326459593998036164904908630724619881330344882917

Владелец Шипицина Оксана Николаевна

Действителен с 25.07.2023 по 24.07.2024